

# DVI MAXI-MIX SHUNT

VVS-NR.: 466216.427 – ALPHA 1.1 15-40

VVS-NR.: 466216.428 – ALPHA 1.1 15-60

## MONTAGEVEJLEDNING



DVI MAXI-MIX Shunten er universal – Dvs. den kan monteres i både højre og venstre side af fordeleren.

### PRIMÆRSIDE:

Frem & retur fra primærside tilsluttes på nederste rør – Fremløb (Rød pil) – Returløb (Blå pil).

Returventilen pakkes og monteres på ½" nippel (blå pil). Dykrøret monteres i dykrørslommen i øverste rør. Skruen spændes *let* efter at dykrøret er isat.

### SEKUNDÆRSIDE:

Shunten monteres på fordelerrøret – Øverste rør på fremløb til gulvvarmekreds – Nederste rør på returløb fra gulvvarmekredsen.

Shunten kan højre- / venstre vendes efter behov. Omløberne på pumpen løsnes, de 2 rør drejes 180° hvorefter omløberne spændes igen.

**OBS: Ved opstart / vandpåfyldning af anlægget skal Termostaten stå fuldt åben = Max position 65° C.**

**Denne indstilling holdes i ca. 15 min. hvorefter temperaturen sættes ned til det ønskede (Normalt 30-35° C).**

Ved spørgsmål, kontakt venligst DANSK VVS IMPORT på 75 64 48 33 eller [salg@danskvvsimport.dk](mailto:salg@danskvvsimport.dk)

**DANSK VVS IMPORT A/S – 8700 HORSENS**  
**[www.danskvvsimport.dk](http://www.danskvvsimport.dk) – [salg@danskvvsimport.dk](mailto:salg@danskvvsimport.dk)**